

## 最終処分場の維持管理記録：西岐波処分場

### 試料名【浸透水】

採取年月日	計量対象	単位	計量結果	基準値	計量の方法
令和2年4月3日	化学的酸素要求量	mg/l	5.8	40以下	JIS K0102 17
令和2年5月8日	化学的酸素要求量	mg/l	5.4	40以下	JIS K0102 17
令和2年6月5日	化学的酸素要求量	mg/l	6.4	40以下	JIS K0102 17
令和2年7月3日	化学的酸素要求量	mg/l	4.6	40以下	JIS K0102 17
令和2年8月7日	化学的酸素要求量	mg/l	6.7	40以下	JIS K0102 17
令和2年9月4日	化学的酸素要求量	mg/l	6.0	40以下	JIS K0102 17
令和2年10月2日	化学的酸素要求量	mg/l	7.4	40以下	JIS K0102 17
令和2年11月6日	化学的酸素要求量	mg/l	7.8	40以下	JIS K0102 17
令和2年12月4日	化学的酸素要求量	mg/l	4.8	40以下	JIS K0102 17
令和3年1月15日	化学的酸素要求量	mg/l	7.0	40以下	JIS K0102 17
令和3年2月5日	化学的酸素要求量	mg/l	5.5	40以下	JIS K0102 17
令和3年3月5日	化学的酸素要求量	mg/l	5.4	40以下	JIS K0102 17

