

最終処分場の維持管理記録：西岐波小規模処分場

試料名【浸透水】

採取年月日	計量対象	単位	計量結果	基準値	計量の方法
平成29年4月7日	化学的酸素要求量	mg/l	6.3	40以下	JIS K0102 17
平成29年5月12日	化学的酸素要求量	mg/l	5.7	40以下	JIS K0102 17
平成29年6月2日	化学的酸素要求量	mg/l	6.5	40以下	JIS K0102 17
平成29年7月7日	化学的酸素要求量	mg/l	2.0	40以下	JIS K0102 17
平成29年8月4日	化学的酸素要求量	mg/l	6.3	40以下	JIS K0102 17
平成29年9月1日	化学的酸素要求量	mg/l	6.4	40以下	JIS K0102 17
平成29年10月6日	化学的酸素要求量	mg/l	10.0	40以下	JIS K0102 17
平成29年11月10日	化学的酸素要求量	mg/l	7.5	40以下	JIS K0102 17
平成29年12月1日	化学的酸素要求量	mg/l	5.3	40以下	JIS K0102 17
平成30年1月12日	化学的酸素要求量	mg/l	4.6	40以下	JIS K0102 17
平成30年2月2日	化学的酸素要求量	mg/l	4.2	40以下	JIS K0102 17
平成30年3月2日	化学的酸素要求量	mg/l	4.2	40以下	JIS K0102 17